

Приложение № 3 к приказу  
от «03» 02 2025 г. № 93-00

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
**«Саратовский государственный университет генетики,  
биотехнологии и инженерии  
имени Н.И. Вавилова»**

УТВЕРЖДЕНА  
приказом ректора  
ФГБОУ ВО Вавиловский  
университет  
«03» 02 2025 г. № 93-00

**ИНСТРУКЦИЯ  
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СЛУЖЕБНЫХ  
ПОМЕЩЕНИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ВАВИЛОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**

Саратов

## **1. Общие требования пожарной безопасности**

1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в служебных помещениях в учебных корпусах и общежитиях федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова» (далее - Инструкция) устанавливает специальные требования пожарной безопасности для всех работников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова» (далее - Университет) в соответствии с действующим законодательством.

1.2. Все работники Университета должны допускаться к работе после прохождения вводного и первичного на рабочем месте противопожарных инструктажей и проверки знаний. Лица, не прошедшие вводный и первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте, к работе не допускаются.

1.3. Все работники Университета должны соблюдать требования «Общей инструкции о мерах пожарной безопасности на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова» и настоящей инструкции при осуществлении служебной деятельности в учебных корпусах Университета.

1.4. Руководители подразделений Университета осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности при организации учебного процесса.

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в служебных помещениях Университета несут руководители подразделений.

1.5. Курение в зданиях Университета и на территории **запрещено**.

1.6. Разведение костров и сжигание мусора на территории Университета **строго запрещено**.

1.7. Каждый работник должен строго соблюдать установленный противопожарный режим, знать расположение путей эвакуации, порядок оповещения о пожаре, знать порядок действий в случае возникновения пожара, знать места расположения первичных средств пожаротушения и порядок их применения.

1.7. Лица, допустившие нарушение требований пожарной безопасности, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

## **2. Требования пожарной безопасности перед началом работы**

2.1. Каждый работник Университета перед началом работы должен убедиться:

- в отсутствии в служебном кабинете признаков пожароопасной ситуации: отсутствует запах гари, дым, посторонние звуки при работе электрооборудования и т.п.;
- в возможности свободного передвижения по проходам, при необходимости принять меры к их освобождению;
- в наличии и исправности первичных средств пожаротушения в кабинете, если таковые имеются;
- в исправности телефонной связи.

### **3. Требования пожарной безопасности во время работы**

В рабочее время каждый работник должен:

3.1. Постоянно содержать в чистоте и порядке свое служебное (рабочее) место.

3.2. Проходы, выходы не загромождать различными предметами и оборудованием.

3.3. Строго соблюдать на рабочем месте установленные нормы хранения горючих материалов.

3.4. Не допускать нарушение пожарной безопасности со стороны работников, обучающихся и других лиц.

3.5. Промасленную одежду, тряпки и горючие отходы хранить только в металлических ящиках с плотно закрывающимися крышками.

3.6. Протирать полы, стены и оборудование горючими растворами запрещается.

3.7. Горючие жидкости, легковоспламеняющиеся жидкости (ГЖ, ЛВЖ) хранить в строго отведенных местах, соблюдая требования пожарной безопасности.

3.8. Переносить ГЖ И ЛВЖ только в специальной таре с плотно закрытыми крышками, в случае пролива необходимо немедленно убрать.

3.9. Не подключать самовольно электроприборы, не исправлять электрическую сеть и предохранители.

3.10. Не пользоваться открытым огнем в служебных и рабочих помещениях.

3.11. Не курить, в служебных и рабочих помещениях;

3.12. Не накапливать и не разбрасывать бумагу и другие легковоспламеняющиеся материалы, а также бытовой мусор.

3.13. Не хранить в столах, шкафах и помещениях ЛВЖ (бензин, керосин и др.).

3.14. Не пользоваться электронагревательными приборами в личных целях с открытыми спиралями.

3.15. Не оставлять включенными без присмотра электрические приборы и освещение.

3.16. Не вешать плакаты, одежду и другие предметы на электророзетки, выключатели и другие электроприборы.

### **3.17. Запрещается:**

- хранение и применение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлULOида и других взрывопожароопасных веществ, и материалов, кроме случаев, оговоренных в действующих нормативных документах;
- использовать технические этажи, венткамеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ;
- производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
- устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, за исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке;
- устанавливать дополнительные двери или изменять направление открывания дверей (в отступлении от проекта) из помещений (на площадку лестничной клетки), если это препятствует свободной эвакуации людей или ухудшает условия эвакуации из помещений;
- загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами и предметами, мебелью, оборудованием, отходами, а также забивать двери эвакуационных выходов;
- эксплуатировать электроприборы и оборудование, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару;
- эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, выключателями и другими электроустановочными изделиями;
- оберывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

- эксплуатировать электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки вентиляции;
- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества;

3.18. При поступлении сигнала о пожаре:

- отключить все электроприборы и освещение;
- закрыть окна и форточки;
- покинуть помещение, закрыть дверь, **не запирать!;**
- используя кратчайший путь, выйти из здания к месту сбора, которое должен сообщить руководитель подразделения;
- найти своего руководителя и сообщить ему об успешной эвакуации;
- далее действовать по указанию руководителя.

**4. Требования пожарной безопасности по окончании работы.**

4.1. Произвести осмотр помещения.

4.2. Отключить освещение и электроприборы, вынуть вилки электроприборов из розеток.

4.3. Закрыть форточки и окна.

4.4. Закрыть двери, ключи сдать вахтеру.

4.5. В случае обнаружения не штатной ситуации (запах горелой изоляции, потрескивание в электропроводке и т.п.) сообщить дежурному персоналу (дежурный вахтер, дежурный сотрудник охранной организации) на «Центральный пост» по телефону 8(8452) 23-68-53. Дежурный персонал «Центрального поста» сообщает руководителям структурных подразделений согласно схеме оповещения при чрезвычайных ситуациях.

**Разработал:**

**Начальник отдела пожарной безопасности  
и автоматизации охранно-пожарных систем**

**Д.А. Пономарев**

