

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«Саратовский государственный университет генетики,
биотехнологии и инженерии
имени Н.И. Вавилова»**

УТВЕРЖДЕНА
приказом ректора
ФГБОУ ВО Вавиловский
университет
«03 » 02 2025 г. № 93 - ОД

**ИНСТРУКЦИЯ
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УЧЕБНЫХ КОРПУСАХ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВАВИЛОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**

Саратов

1. Общие требования пожарной безопасности

1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности для учебных корпусов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова» (далее - Инструкция) устанавливает специальные требования пожарной безопасности для всех работников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова» (далее – Университет) в соответствии с действующим законодательством.

1.2. Все работники Университета должны допускаться к работе после прохождения вводного и первичного на рабочем месте противопожарных инструктажей и проверки знаний. Лица, не прошедшие вводный и первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте, к работе не допускаются.

1.3. Все работники Университета должны соблюдать требования «Общей инструкции о мерах пожарной безопасности на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова» и настоящей инструкции при осуществлении преподавательской деятельности в учебных корпусах Университета.

1.4. Руководители подразделений Университета осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности при организации учебного процесса.

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в аудиториях Университета при проведении занятий с обучающимися несут преподаватели, проводящие занятия в этих помещениях.

1.5. Курение в зданиях Университета и на территории **запрещено**.

1.6. Разведение костров и сжигание мусора на территории Университета **строго запрещено**.

1.7. Каждый преподаватель, работник должен строго соблюдать установленный противопожарный режим, знать расположение путей эвакуации, порядок оповещения о пожаре, знать порядок действий в случае возникновения пожара, знать места расположения первичных средств пожаротушения и порядок их применения.

1.7. Лица, допустившие нарушение требований пожарной безопасности, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Требования пожарной безопасности перед началом занятий (работы)

2.1. Каждый преподаватель, работник Университета перед началом занятий со студентами внешним осмотром должен проверить:

- противопожарное состояние помещений, аудиторий и электрооборудования в них, отсутствие источников зажигания, **при выявлении признаков пожарной опасности** (захламление помещений, наличие запаха гари, тлеющей изоляции электропроводки, задымления и т.п.) **проводить занятия в аудитории запрещено;**

- состояние запоров на дверях эвакуационных выходов, запоры должны открываться изнутри без ключа;

- свободу передвижения по проходам, при необходимости принять меры к их освобождению;

- освещенность путей эвакуации.

3. Требования пожарной безопасности при проведении занятий со студентами

В рабочее время каждый преподаватель (работник) должен:

3.1. Постоянно содержать в чистоте и порядке свое служебное (рабочее) место.

3.2. Проходы, выходы не загромождать различными предметами и оборудованием.

3.3. Строго соблюдать на рабочем месте установленные нормы хранения горючих материалов.

3.4. Не допускать нарушение пожарной безопасности со стороны работников, студентов и посторонних лиц.

3.5. Не накапливать и не разбрасывать бумагу и другие легковоспламеняющиеся материалы и мусор.

3.6. При необходимости использования в обучающем процессе горючих жидкостей, легковоспламеняющихся жидкостей (ГЖ, ЛВЖ) хранить их следует в строго отведенных местах, соблюдая требования пожарной безопасности.

Запрещается хранить в столах, шкафах и помещениях ЛВЖ и ГЖ (бензин, керосин и др.) и горючие газы в аэрозольных баллонах.

3.7. Переносить ГЖ И ЛВЖ следует только в специальной негорючей таре с плотно закрытыми крышками, в случае пролива необходимо немедленно очистить места пролива от пролитой жидкости.

3.8. Запрещается:

- оставлять включенными без присмотра электрические приборы и освещение;

- использовать электронагревательные приборы в кабинетах с открытymi спиральями;

- эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, выключателями и другими электроустановочными изделиями;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалибранные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
- эксплуатировать электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- хранение и применение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлULOида и других взрывопожароопасных веществ, и материалов, кроме случаев, оговоренных в действующих нормативных документах;
- применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации;
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их;
- загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами и предметами, мебелью, оборудованием, отходами, а также забивать двери эвакуационных выходов.

3.9. В случае появления посторонних звуков, дыма при эксплуатации электроприборов необходимо немедленно отключить электрооборудование от электросети.

3.10. **Запрещается** проведение занятий с аудиторией в количестве более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом.

3.11. При поступлении сигнала речевого оповещения о начале эвакуации преподаватель обязан:

- дать команду студентам: На выход, организовано, без паники, не бежать;
- указать кратчайший путь эвакуации из здания;
- указать место сбора на улице;
- закрыть окна;
- отключить освещение и все включенные в сеть электроприборы;
- покинуть помещение, закрыть двери, **не запирать!**
- по окончании эвакуации в месте сбора произвести подсчет эвакуировавшихся студентов;
- при необходимости вызвать Скорую медицинскую помощь по тел. 103 с сотового (112);
- доложить о результатах эвакуации старшему руководителю, ведущему учет эвакуированных;
- в случае отсутствия кого-либо из обучающихся, находившихся в учебной аудитории в момент поступления сигнала об эвакуации, доложить начальнику отдела пожарной безопасности и автоматизации охранно-пожарных систем (лицу, его замещающему), а также вновь

прибывшему руководителю тушения пожара из числа сотрудников МЧС.
Указать место проведения занятия, маршрут эвакуации.

4. Требования пожарной безопасности по окончании занятий (работы)

- 4.1. Произвести осмотр помещения.
- 4.2. Отключить освещение и электроприборы.
- 4.3. Закрыть форточки и окна.
- 4.4. Закрыть двери, ключи сдать вахтеру.
- 4.5. В случае обнаружения не штатной ситуации (запах горелой изоляции, потрескивание в электропроводке и т.п.) сообщить дежурному персоналу (дежурный вахтер, дежурный сотрудник охранной организации) на «Центральный пост» по телефону 8(8452) 23-68-53. Дежурный персонал «Центрального поста» сообщает руководителям структурных подразделений согласно схеме оповещения при чрезвычайных ситуациях.

5. Требования пожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей

5.1. Мероприятие, в котором задействовано более 50 человек, является мероприятием с массовым пребыванием людей.

5.2. Запрещается проведение мероприятий с массовым пребыванием людей (далее – Мероприятие) в помещениях с одним эвакуационным выходом.

5.3. Руководитель проведения мероприятия с массовым пребыванием людей (далее – Мероприятие):

- назначает ответственных лиц, осуществляющих дежурство во время проведения Мероприятия в зале и на сцене, и проводит с дежурным целевой инструктаж по мерам пожарной безопасности при проведении Мероприятия. При любых признаках чрезвычайной ситуации (сигнал аварии, крики людей, запах дыма, и т.п.) первоочередная задача дежурных – обеспечить безопасность участников мероприятия и создать условия для быстрой эвакуации;

- обеспечивает осмотр помещений перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей в части соблюдения мер пожарной безопасности;

- обеспечивает открытие дверей запасных эвакуационных выходов и контроль за свободой перемещения по путям эвакуации;

- проверяет наличие, исправность и готовность к использованию первичных средств пожаротушения, в случае неисправности первичных средств пожаротушения обращается к лицу, ответственному за пожарную безопасность для устранения нарушения;

- о проведении Мероприятия сообщает в отдел пожарной безопасности и автоматизации охранно-пожарных систем не позднее, чем за 24 часа.

5.4. Во время проведения Мероприятия запрещается использование открытого огня, пиротехнических изделий. На сцене не разрешается курение, фейерверки и другие виды огневых эффектов.

5.5. Общее руководство действиями в аварийных ситуациях возлагается на руководителя мероприятия или на лицо, замещающее его на период проведения культурно-массового мероприятия.

Разработал:

**Начальник отдела пожарной безопасности
и автоматизации охранно-пожарных систем**

Д.А. Пономарев

