

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«Саратовский государственный университет генетики,
биотехнологии и инженерии
имени Н.И. Вавилова»**

УТВЕРЖДЕНА
приказом ректора
ФГБОУ ВО Вавиловский
университет
«03» 02 2025 г. № 93-ДД

**ИНСТРУКЦИЯ
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЦАМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ
ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ВАВИЛОВСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ**

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности лицам, ответственным за пожарную безопасность федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова» (далее - Инструкция) определяет обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность учебных корпусов, зданий, общежитий, служебных и административных помещений федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова» (далее - Университет).

1.2. Ответственность за пожарную безопасность учебных корпусов, зданий, общежитий, служебных и административных помещений, за выполнение настоящей Инструкции, несут директора филиалов, институтов, руководители структурных подразделений, коменданты комплексов и общежитий, а также лица, назначенные приказом ректора Университета.

1.3. За неисполнение требований пожарной безопасности ответственные могут быть привлечены к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ,

2. Обязанность ответственного лица за пожарную безопасность

Ответственный за пожарную безопасность **ОБЯЗАН**:

2.1. Знать пожарную опасность помещений, оборудования, а также материалов и веществ, применяемых и хранимых на обслуживаемом участке.

2.2. Знать действующие Правила и инструкции по мерам пожарной безопасности.

2.3. Следить за состоянием территорий, эвакуационных путей и выходов.

Не допускать:

- загромождения подступов к зданиям, пожарным гидрантам, расположенным на прилегающей к зданиям территории;

- загромождения проходов, коридоров, тамбуров, лифтовых холлов, лестничных площадок, маршей лестниц, люков выхода на кровлю мебелью, шкафами, оборудованием, различными материалами и предметами, препятствующими свободному выходу людей и эвакуации имущества в случае пожара;

- снятия устройств для самозакрывания дверей, фиксирования самозакрывающихся дверей, лестничных клеток, коридоров, тамбуров, холлов в открытом положении;

- закрытия наглухо основных и запасных выходов, люков, дверей на балконы и наружные эвакуационные (пожарные) лестницы;

- применения открытого огня и курения в помещениях и на территории Университета.

2.4. Осуществлять периодический контроль за содержанием первичных средств пожаротушения: исправностью, наличием пломб, возможностью

свободного доступа к ним. О произведенных осмотрах ответственные делают запись в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. При выявлении неисправности первичных средств пожаротушения ответственные принимают меры к восстановлению их работоспособности или замене. Перекатка пожарных рукавов и испытание внутреннего противопожарного водопровода должны производиться не реже 1 раза в 12 месяцев.

Знать места расположения первичных средств пожаротушения. Уметь пользоваться ими для тушения пожара. Не допускать использования первичных средств пожаротушения не по прямому назначению.

2.5. Организовать постоянный контроль за состоянием систем и средств пожарной автоматики. Знать места расположения средств пожарной сигнализации и связи. Уметь пользоваться ими для вызова пожарных подразделений.

2.6. Контролировать наличие у дежурного персонала, осуществляющего контрольно-пропускной режим в учебных корпусах и общежитиях Университета, исправных ручных электрических фонарей и средств защиты органов дыхания и зрения не реже одного раза в месяц. При необходимости принимать меры к их замене.

2.7. Разъяснить подчиненному персоналу требования пожарной безопасности, действующие на объекте, порядок действий в случае возникновения пожара, эвакуации.

2.8. Постоянно следить за соблюдением рабочими и служащими мер пожарной безопасности, установленного противопожарного режима, а также за своевременным выполнением предложенных уполномоченным должностным лицом противопожарных мероприятий.

2.9. При проведении ремонтных работ не допускать изменения объемно-планировочных решений без разработанного и утвержденного проекта, использование материалов с показателями пожарной опасности выше установленных действующими нормативными документами. При проведении ремонтных работ (особенно на путях эвакуации) принимать дополнительные меры, исключающие нарушения требований пожарной безопасности.

2.10. Не допускать проведения временных пожароопасных работ (электрогазосварка, резка металла и т.п.) в помещениях и на территории объекта без специального оформленного наряда-допуска.

2.11. Ежедневно по окончании рабочего дня перед закрытием тщательно осматривать все обслуживаемые помещения и проверять:

- выключение электронагревательных приборов, электроустановок, агрегатов, машин, оборудования, силовой и электроосветительной сети (за исключением источников электропитания и электроустановок, которые по условиям технологического процесса должны работать круглосуточно); электроприборы должны эксплуатироваться в условиях, соответствующих требованиям инструкций организаций - изготовителей;

- уборку помещений, рабочих мест от производственных отходов и мусора;

- удаление с рабочих мест легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, товаров в аэрозольной упаковке в специально отведенное и оборудованное для их хранения место;
- наличие свободных проходов по коридорам, лестницам к эвакуационным выходам, люкам, окнам, к средствам пожаротушения и связи;
- закрытие окон (форточек), дверей, технологических проемов;
- выполнение требований пожарной безопасности, изложенных в памятках для осмотра помещений.

2.12. Проверка помещений, где производились пожароопасные работы, должна производиться с особой тщательностью. За этими помещениями должно быть установлено наблюдение в течение двух часов после окончания пожароопасных работ.

2.13. Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех нарушений требований пожарной безопасности.

3. Порядок действий при пожаре

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) ответственный за пожарную безопасность **ОБЯЗАН:**

3.1. Немедленно вызвать пожарную охрану по телефонам 01, 101, 112, сообщить дежурному персоналу (дежурный вахтер, дежурный сотрудник охранной организации) на «Центральный пост» по телефону 8(8452) 23-68-53. Дежурный персонал «Центрального поста» сообщает руководителям структурных подразделений согласно схеме оповещения при чрезвычайных ситуациях. При вызове пожарной охраны необходимо сообщить адрес объекта, место возникновения пожара, а также свою фамилию.

3.2. В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их эвакуацию в соответствии с планом.

3.3. Одновременно с эвакуацией организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения (в случае, если нет опасности для людей).

3.4. Принять, по возможности, меры по сохранности материальных ценностей.

3.5. Удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников, не участвующих в тушении пожара.

3.6. Проверить включение в работу автоматических систем пожарной защиты (пожаротушение, оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией и др.).

3.7. При необходимости принять меры к отключению электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу агрегатов, аппаратов, систем вентиляции, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания.

3.8. Осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны.

3.9. Организовать встречу пожарных подразделений, проинформировать первого прибывшего руководителя тушения пожара о принятых мерах, действовать по его указанию в зависимости от обстановки.

Разработал:

**Начальник отдела пожарной безопасности
и автоматизации охранно-пожарных систем**

Д.А. Пономарев