

---

наименование организации

# ЖУРНАЛ

## эксплуатации систем противопожарной защиты

Начат: «  » \_\_\_\_\_ 202   г.

Окончен: «  » \_\_\_\_\_ 202   г.

## Содержание журнала

Номер раздела журнала	Наименование раздела журнала	Периодичность проведения проверок, работ	Страница начала раздела
1.	Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых эвакуационных лестниц, ограждений на крышах. <i>п.17 «б» Правил противопожарного режима в РФ</i>	Не реже 1 раза в 5 лет	
2.	Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара. <i>п.30 Правил противопожарного режима в РФ</i>	1 раз в год	
3.	Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре. <i>п.42 Правил противопожарного режима в РФ</i>	В соответствии с технической документацией изготовителя	
4.	Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов, вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от горючих и пожароопасных отходов и отложений. <i>п.43, п.124 Правил противопожарного режима в РФ</i>	В помещениях производственного и складского назначения категорий А и Б - не реже 1 раза в квартал, В1 - В4 - не реже 1 раза в полугодие, в помещениях других категорий - не реже 1 раза в год.	
5.	Проверка соответствия водоотдачи наружных водопроводов противопожарного водоснабжения. <i>п.48 Правил противопожарного режима в РФ</i>	Не реже 2 раз в год (весной и осенью)	
6.	Проверка соответствия водоотдачи внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения. Укомплектованность пожарных кранов (рукава, ручные пожарные стволы, пожарные запорные клапаны, водокольцевые катушки). <i>п.50 Правил противопожарного режима в РФ</i>	Не реже 2 раз в год (весной и осенью)	
7.	Перекатка пожарных рукавов, входящих в комплектацию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода. <i>п.50 Правил противопожарного режима в РФ</i>	Не реже 1 раза в год	
8.	Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств. <i>п.52 Правил противопожарного режима в РФ</i>	Не реже 2 раз в год	
9.	Проверка работоспособности пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов. <i>п.52 Правил противопожарного режима в РФ</i>	Ежемесячно	

10.	Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Автоматическая установка пожаротушения. <i>п.54 Правил противопожарного режима в РФ</i>	В соответствии с инструкцией изготовителя на технические средства	
11.	Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Автоматическая установка пожарной сигнализации. <i>п.54 Правил противопожарного режима в РФ</i>		
12.	Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. <i>п.54 Правил противопожарного режима в РФ</i>		
13.	Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Системы противодымной вентиляции. <i>п.54 Правил противопожарного режима в РФ</i>		
14.	Учет наличия, периодического осмотра и перезарядки огнетушителей. <i>п.60 Правил противопожарного режима в РФ</i>	В соответствии с паспортом огнетушителя	
15.	Проверка состояния огнезащитных покрытий (огнезащитной обработки). <i>п.13, п.95 Правил противопожарного режима в РФ</i>	При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год.	
16.	Проверка покрывал для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и целостности. <i>п.412 Правил противопожарного режима в РФ</i>	1 раз в год	



































